



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97, E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

МАОУ «Лицей №102»,
г. Железногорск, ул. Школьная, 46.

« 18 » октября 2018г.
14ч. 00мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 10/482/2651/2018**

По адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, 46. Телефон: 8(3919) 75-62-24, e-mail: gdt@k26.ru

На основании распоряжения №2651-р/кр от 06.08.2018г. заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора проведена плановая выездная проверка с целью: предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проверки технического состояния и организации соблюдения требований безопасности в электроэнергетике в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва».

Дата проведения проверки: с «24» сентября 2018г. по «18» октября 2018г.

Общая продолжительность проверки 19 рабочих дней.

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):

- директор МАОУ «Лицей №102»

Лесняк Виталий Анатольевич ✓  20.08.2018г. в 11ч.00мин.

Вид проверки: плановая.

Форма проверки: выездная.

Лица, проводившие проверку:

-государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике Елисеев Владимир Васильевич, председатель комиссии;

-главный государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике Осьмуха Константин Николаевич.

При проведении проверки присутствовали:

- директор МАОУ «Лицей №102» Лесняк Виталий Анатольевич,

- заместитель директора по АХЧ Шерстнёва Елена Николаевна.

В ходе проведения проверки выявлено следующее:**Общие данные учреждения.**

1. Адрес: (Юридический и фактический): 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, 46.
2. Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва».
3. Официальное сокращённое наименование: МАОУ «Лицей №102».
4. Реквизиты: ИНН/КПП 2452016514/245201001, Расчётный счёт 40701810500001000002 Отделение Красноярск, г. Красноярск. БИК 040407001.
5. Форма собственности: муниципальная.
6. Вышестоящая организация (или где зарегистрировано учреждение): Администрация ЗАТО Железногорск. Свидетельство о постановке на налоговый учёт 24 №006382490. ОГРН 1022401406180 от 27.09.2002г.
7. Основной вид деятельности: ОКВЭД: 85.14. Образование среднее общее. Деятельность осуществляется на основании Устава утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2013г. № 1862.
8. В оперативном управлении учреждения в г. Железногорск находятся основные объекты:
 - по ул. Школьная, 46 нежилое 3-этажное здание (подземных этажей-1) S=9 086,3м²., свидетельство № 24ЕК №852673 от 22.04.2014г.;
 - по ул. Школьная, 46А нежилое здание хозяйственного назначения S=99,16м²., свидетельство № 24ЕК №852677 от 23.04.2014г.;
 - по ул. Школьная, 46Б нежилое 2-х этажное здание (теплица) S=207,6м²., свидетельство № 24ЕК №852676 от 23.04.2014г.
9. Директор МАОУ «Лицей №102» Лесняк Виталий Анатольевич. Распоряжение Главы администрации ЗАТО Железногорск от 28.10.2014г. №214 р-л.
10. Ответственным за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МАОУ «Лицей №102» приказом №1122/Пд от 29.12.2017г. назначена зам. директора по АХЧ Шерстнёва Елена Николаевна.
11. Программа и мероприятия по энергосбережению МАОУ «Лицей №102» на 2018-2022гг. утверждены приказом №418/1/ПД от 09.04.2018г.
12. Энергетическое обследование юридического лица МАОУ «Лицей №102» проведено в феврале 2018г. ООО «ЭкоТренд», членом СР Ассоциация «Союз «Энергоэффективность».
13. По результатам обязательного энергетического обследования составлен энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов № 019-491-2975/400.

Электротехническая часть

1. Ответственным за электрохозяйство МАОУ «Лицей №102» приказом №1120/Пд от 29.12.2017г. назначена заместитель директора по АХЧ Шерстнёва Елена Николаевна. (IVгр. до 1000В от 04.12.2017г.), заместителем ответственного назначен Писаревский Виктор Петрович (IVгр. до 1000В от 05.09.2018г.).
2. Техническое обслуживание и ремонт электроустановок осуществляется на основании договора №1 от 09.01.2018г. с ООО «Сантехдоктор». Сопроводительное письмо и правовые списки предоставлены. Приказ №01/11 от 09.01.2018г.

Краткая характеристика электрооборудования:

1. Установленная мощность: Ру.общ.=0,58МВт. Технические условия на электроснабжение №88-24/1785 выданы МП «Горэлектросеть» 16.09.2004г.
2. Электроснабжение потребителя электрической энергии осуществляется от ТП 6/0,4кВ Железнодорожного филиала АО «Красноярская региональная энергетическая компания» (АО «КрасЭКо»):
 - от рубильника №9 1СШ РТП-161 до ВРУ электрощитовой лица 2кабеля ААШВ(3*120)мм², L=300м.;
 - от рубильника №17 2СШ РТП-161 до ВРУ электрощитовой лица 2 кабеля ААБ(3*120)мм², L=300м.;
 - от рубильника №20 РТП-161 до ВУ (руб.1) теплицы кабель АВВБ(3*25+1*16)мм², L=60м.
3. Акт разграничения и эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности электросетей №б\н от18.11.2014г. с МП «Горэлектросеть».
4. Схемы электроснабжения предоставлены.
5. Категория по надёжности электроснабжения - II (вторая).
6. Протяжённость ВЛ-0.4 кВ – нет. КЛ-0.4кВ – нет.
7. Количество и мощность подстанций 10/0.4 кВ, находящихся на балансе учреждения – нет.
8. Договор электроснабжения №10235 от 01.01.2015г. заключен МАОУ «Лицей №102» с ПАО «Красноярскэнергосбыт». Потребления электроэнергии за 2017г.-194,102МВт*ч.
9. Приборы учета электроэнергии установлены в электрощитовых потребителя:

Таблица 1

№ п/п	Назначение	Тип	Завод. №	Дата ГП	Ток (А)	Кл.т.
1.	лицей, ввод №1	Меркурий 233 т\г, Т-0,66	06278336	III-2010г.	5 600/5	0,5S 0,5
	лицей, ввод №2	Меркурий 233 т\г, Т-0,66	06278277	III-2010г.	5 600/5	0,5S 0,5
2.	теплица	Меркурий 233	05357043	III-2010г	10-100	1
3.	гараж	Меркурий 233	05357105	II-2010г.	10-100	1

10. Акты приёмки в эксплуатацию приборов учёта электроэнергии №б\н от 11.07.2011г., от 04.09.2018г.
11. Источников резервного электропитания (малых электростанции) в МАОУ «Лицей №102» нет.
12. Испытания изоляции электропроводки и электрооборудования здания по ул. Школьная, 46 проводились ЭТЛ ИП Демиденко В.Д. Технический отчёт №47 от 03.08.2018г. Свидетельство о регистрации ЭТЛ №525 выдано 17.02.2016г. Енисейским управлением Ростехнадзора. Испытания изоляции электропроводки и электрооборудования здания по ул. Школьная, 46А и 46Б не предоставлены.

Теплотехническая часть

Краткая характеристика тепловых энергоустановок:

1. Договор (государственный контракт) на теплоснабжение: № 2018Т-392 от 12.01.2018г.
2. Акт разграничения балансовой принадлежности: Приложение № 2 к договору № 2018Т-392 от 12.01.2018.
3. Договор (государственный контракт) на водоснабжение: :№ ВК 3509/18 от 17.01.2018г.
4. Акт разграничения балансовой принадлежности: Приложение № 3 к договору № ВК 3509/18 от 17.01.2018г.
5. Сведения об оснащённости приборами учета:

-Вода: ВСКМ-90-40, № 526103651; ВСКМ-90-50, № 32702464;

-ГВС: ВКТ-7.02, № 263226;

-Тепловая энергия: ВКТ-7.04, № 262105.

6. Сведения о вводе в эксплуатацию приборов (узлов) учета используемых энергетических ресурсов:

-Вода: ХВС: Акты № б/н от 07.11.2018г., № б/н от 13.04.2018г.

-ГВС: Акт № б/н 25.05.2016г.;

-Тепловая энергия: Акт № б/н от 25.05.2016г.

7. Наличие пломбировки средств учета энергоснабжающей организацией: имеется.

8. Сведения об использовании иных видов энергетических ресурсов: нет.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

Таблица 2

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, НТД требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лицо допустившее нарушения
Электротехническая часть			
1.	Электрические схемы не проверены на соответствие фактическим и не утверждены лицом ответственным за электрохозяйство Потребителя.	ПТЭЭП, п.1.8.4, п.1.8.5. ПЛ, п.7.4	МАОУ Лицей №102 Устранено в ходе проверки
2.	Поверхность электрощита в кабинете 2-9 (физика) не очищена от посторонних предметов и мусора.	ПТЭЭП, п.2.2.17. ПЛ, п.79.	МАОУ Лицей №102 Устранено в ходе проверки
3.	Не проведены очередные электролабораторные испытания в соответствии графиком (не реже одного раза в три года) по электроустановкам зданий по ул.Школьная 46А, 46Б лицея.	ПТЭЭП, п.2.12.17, прил.3 ПЛ, п.213	МАОУ Лицей №102 Устранено в ходе проверки, ТО от 11.10.2018г.

Перечень нормативных документов (НД), на которые сделаны ссылки:

Таблица 3

№ п/п	Полное название нормативного документа
1.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Министерством энергетики Российской Федерации 13.01.2003г. №6 (ПТЭЭП).
2.	Проверочный лист (список контрольных вопросов), приложение № 4к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 декабря 2017 года № 557 (ПЛ).


Результаты проверки:

1. В ходе проведения проверки фактов нарушения Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Лицей №102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва» обязательных требований законодательства Российской Федерации в области


энергосбережения и повышения энергетической не выявлено.

- 2. Электроустановки MAOY «Лицей №102» эксплуатируются в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)



 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы:

- 1). Нет.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела по надзору в
 электроэнергетике **Елисеев В.В.**

 (Должность, Ф.И.О.)







 (подпись)

Главный государственный инспектор отдела по
 надзору в теплоэнергетике **Осьмуха К.Н.**

 (Должность, Ф.И.О.)







 (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор MAOY «Лицей №102» **Лесняк В.А.**
 « 18 » октября 2018г.

 (Должность, Ф.И.О, дата)





 (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.